



## ATTEST VEILIG UITBATEN MOBIELE CATERINGFACILITEIT

Feest- & Avondmarkt 15 augustus 2025

Geachte,

Indien uw onderneming/vereniging tijdens de Feest- & avondmarkt 2025 gebruik maakt van een inrichting voor bakken, braden en barbecue, dient u kennis te nemen van onderstaande richtlijnen voor inrichtingen voor bakken en braden en barbecue.

Wij verzoeken onderstaande richtlijnen grondig te lezen en hiermee te willen rekening houden bij het gebruik van toestellen voor het bakken, braden en barbecue. De bevoegde veiligheidsdiensten zullen op 15/08 de nodige controles uitvoeren. Indien U gebruiker bent van een gasinstallatie, dan zal U naar het keuringsattest gevraagd worden.

Als organisatie willen we nogmaals benadrukken dat u dient te beschikken over de nodige verzekeringen betreffende burgerlijke en objectieve aansprakelijkheid en betreffende de preventie van brand en ontploffing.

**Gelieve uw ondertekende bevestiging van kennisname tegen uiterlijk 10/08/2025 te bezorgen aan de verantwoordelijke voor de veiligheid, Ward Vergote, Baron Holvoetlaan 12.**

### Richtlijnen voor inrichtingen voor bakken en braden en barbecue

- a) Bak- en braadinrichtingen (frituur, hamburger, oliebolletjes, ...) met open vlam en barbecues zijn niet toegelaten in dezelfde tent waar bezoekers aanwezig zijn. Bak- en braadinrichtingen met open vlam en barbecues **met vaste brandstof** mogen enkel gebruikt worden buiten of in een afzonderlijk daartoe ingerichte kooktent of inrichting.
- b) Indien bovenstaande infrastructuur (a) opgesteld worden naast bestaande **overdekte** instellingen of voor de gelegenheid opgerichte polyvalente inrichtingen (zoals tenten, loods...), waar meerdere personen aanwezig zijn, dienen ze op 4m van een blinde muur of op 6m van een muur met ramen en deuren geplaatst te worden en op voldoende wijze te zijn afgeschermd.
- c) Tijdelijke inrichtingen voor bakken en braden **opgesteld tijdens markten of braderieën**, worden op voldoende afstand – ten minste 120 cm – geplaatst van bestaande infrastructuur.
- d) Tijdelijke inrichtingen voor bakken en braden worden gescheiden van andere tijdelijke inrichtingen door een vrije doorgang van minstens 60cm breed of door een scheidingswand met een vlamdichtheid van minstens ½ uur.
- e) Tijdelijke inrichtingen voor bakken en braden bevinden zich op minder dan 60m van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.
- f) Bij het aanmaken van een barbecue **met vaste brandstof** is het gebruik van vloeibare brandstoffen verboden.
- g) Elk elektrisch kook- of verwarmingstoestel (warmwaterbad, bain-marie, bordenwarmers, ...) moet op voldoende afstand – ten minste 120 cm – van brandbare materialen geplaatst worden.
- h) Elke frituurpan en elk bak- en braadtoestel moet voorzien zijn van een metalen dekstel of er moet voor elk toestel een voldoende groot branddeken ter beschikking zijn.

- i) Alle inrichtingen en toestellen moeten brandveilig opgesteld worden in een voldoende verluchte ruimte. Ze moeten op onbrandbare en slecht warmtegeleidende ondergrond geplaatst worden over de hele oppervlakte van de werkzone.
- j) Bij gebruik van verwarmings- of kooktoestellen of barbecue wordt een fysieke afsluiting (bv. nadar) geplaatst, zodat deze buiten het bereik van het publiek blijven.
- k) Enkel de gasflessen die op dat ogenblik aangesloten zijn en in gebruik zijn, mogen in de omgeving van de installatie geplaatst worden.
- l) Bewaring reserveflessen en lege gasflessen:
  - ✓ De flessen mogen NOOIT bij een warmtebron of in de zon staan.
  - ✓ De lege flessen moeten fysisch gescheiden zijn van de volle flessen.
  - ✓ De recipiënten mogen niet hardhandig gehanteerd te worden en moeten steeds rechtop staan.
  - ✓ De recipiënten dienen op minstens 3m afstand te staan van kelderopeningen, rioolmonden en ander lager gelegen delen.
  - ✓ De gasflessen, inclusief de lege, staan buiten veilig opgesteld op minstens 6 meter afstand van de inrichting (gebouw, tent, ...)
- m) Alle gasflessen (dagvoorraad en reserve) moeten voorzien worden van een inrichting die het omkantelen ervan niet mogelijk maakt. Deze flessen zijn tevens onbereikbaar voor het publiek.
- n) De gebruikte slangen en aansluitingen mogen maximum 2 meter lang zijn, moeten visueel zichtbaar zijn over de volledige lengte en mogen maximaal 5 jaar oud zijn. De slangen mogen geen zichtbare scheurtjes, barsten of enige andere vorm van abnormale vervormingen vertonen. Alle slangen zijn bevestigd met metalen knelfitting en ze mogen geen lekken vertonen.
- o) De richtlijnen voor het gebruik van gasinstallaties moeten voldoende gekend zijn: opstelling, manipulatie, attesten, gasleidingen, gasontspanners, gasafsluiters.
- p) Iedere gebruiker van een gasinstallatie dient over een keuringsattest te beschikken. Dit attest dient op verzoek van de bevoegde diensten en/of organisatoren te kunnen worden voorgelegd.

## Brandbestrijdingsmiddelen

- a) Per inrichting waar gas gebruikt wordt en per inrichting voor bakken en braden, wordt 1 bluseenheid voorzien, die voldoet aan de eisen van de Belgische norm NBN S. 21.014.
- b) Per inrichting voor bakken en braden wordt er tevens 1 blusdeken voorzien.
- c) Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden zijn, recent nagezien (minstens jaarlijks), duidelijk gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gesteld worden.
- d) Het is verboden de toegang tot de brandblusmiddelen te verhinderen door het stapelen van goederen of het aanbrengen van andere versperringen.
- e) De blusmiddelen worden aangeduid met de universele pictogrammen (KB 19 augustus 1980). Ze worden op een goed zichtbare plaats aangebracht. Het is verboden de identificatie- en herkenningstekens van de blustoestellen onherkenbaar te maken of weg te nemen.
- f) De hydranten aangesloten op het openbaar waterleidingsnet gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de cateringfaciliteit dienen rondom 90 cm vrij gehouden te worden, zichtbaar te zijn en onmiddellijk bruikbaar voor de hulpdiensten (parkeerverbod, nadar, ...)

## Controlemaatregelen

- a) De eigenaar, uitbater of eender welk persoon, van een mobiele cateringfaciliteit, is verplicht - met het oog op een regelmatige controle - te allen tijde toegang te verlenen aan de bevoegde bestuurlijke overheid, de plaatselijke brandweer en de politie.
- b) De niet-naleving van de brandbeveiligingsmaatregelen en van de politieverordening kan eventueel aanleiding geven tot een onmiddellijke sluiting op bevel van de burgemeester.

### EXEMPLAAR BESTEMD VOOR DADIZELE ONDERNEEMT

## Bevestiging van kennisname van de richtlijnen voor inrichtingen voor bakken en braden en barbecue – feest & avondmarkt 15 augustus 2025.

|                                                                                                                      |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attest veilig uitbaten mobiele cateringfaciliteit</b>                                                             |                                                                                                      |
| De eigenaar / uitbater beschikt over een geldig keuringsattest                                                       | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> Neen<br><br>Keuringbureau:<br><br>Datum attest: |
| De eigenaar / uitbater heeft kennis genomen van de bovenstaande richtlijnen (3 blz) en verklaart alles te begrijpen. | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> Neen<br><br>Naam + Handtekening:                |

Datum:

Naam van de deelnemer:

Naam van de vereniging:

Verantwoordelijke voor de vereniging die ondertekent:

Handtekening